



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023-0487

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别 废水（来样检测）



河南省政院检测研究院有限公司



电子信箱: hnzytest@126.com

服务热线: 400-1699-691

公司网址: www.zyjcyjy.com

地址: 郑州高新技术产业开发区长椿路11号3号楼A单元1层A101号

传真: 0371-86658611 邮编: 450001

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	检测依据	详见附表
检测类别	废水	收样日期	2023 年 4 月 4 日
委托编号	ZYTHJ20230487	分析日期	2023 年 4 月 4 日-5 日

二、检测结果

(1) 废水

样品编号	样品标识	样品状态
SYHJ230487-01	4 月 3 日取样样品一	完好
SYHJ230487-02	4 月 3 日取样样品二	完好
SYHJ230487-03	4 月 3 日取样样品三	完好
SYHJ230487-04	4 月 3 日取样样品四	完好

样品编号	样品标识	检测项目	检测结果	单位
SYHJ230487-01	4 月 3 日取样 样品一	化学需氧量	17	mg/L
		氨氮	0.658	mg/L
SYHJ230487-02	4 月 3 日取样 样品二	化学需氧量	14	mg/L
		氨氮	0.780	mg/L
SYHJ230487-03	4 月 3 日取样 样品三	化学需氧量	15	mg/L
		氨氮	0.752	mg/L
SYHJ230487-04	4 月 3 日取样 样品四	化学需氧量	15	mg/L
		氨氮	0.730	mg/L
备注	只对收样样品检测结果负责。			

附表: 本次检测所依据的检测标准(方法)及检出限。

类别	检测项目	依据标准(方法)名称 及编号(含年号)	仪器设备 名称及型号	检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	--	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810	0.025mg/L

检 测 报 告

附图: 本项目收样样品照片。



编 制: 张书彪 审 核: izh
签 发: 申高明 签发日期: 2023.04.14
签发人姓名: 申高明

——报告结束——

